



2008000372Z (2008)国认监认字(022)号



检测
CNAS L0472

No Zb201020567

检 验 报 告

受检单位名称 徐州市淮海消防器材有限公司
产品型号名称 SA100/65-1.6型地下式室外消火栓
检 验 类 别 型式认可发证检验




国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No Zb201020567

共03页 第01页

产品名称	地下式室外消火栓	型号规格	SA100/65-1.6
受检单位	徐州市淮海消防器材有限公司	商 标	淮海
生产单位	徐州市淮海消防器材有限公司	检验类别	型式认可发证检验
抽样地点	企业成品库	抽样基数	20台
抽样单位	工厂体系审核组	抽样日期	2010年04月15日
委托单位	公安部消防产品合格评定中心	受理日期	2010年04月23日
样品数量	3台	生产日期	2010年03月
检验依据	CCCF-XSRK-003: 2008《消防类产品型式认可实施规则 消火栓产品》 GB 4452-1996《室外消火栓通用技术条件》		
检验项目	型式认可发证检验项目		
检 验 结 论	<p>徐州市淮海消防器材有限公司生产的SA100/65-1.6型地下式室外消火栓按CCCF-XSRK-003: 2008《消防类产品型式认可实施规则 消火栓产品》和 GB 4452-1996《室外消火栓通用技术条件》进行了检验, 综合评定为合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (检验专用章) </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">签发日期: 2010年5月10日</p>		
备 注			

批准: 

审核: 

编制: 丁、1471

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb201020567

共03页 第02页

生产单位	徐州市淮海消防器材有限公司		
通讯地址	江苏省徐州市铜山县徐庄镇工业园(王桥村)		
法人代表	孙纯	邮政编码	221007
传 真	0516-87832327	联系电话	0516-87832327

产品照片



室外消火栓检验结果汇总表

生产单位: 徐州市淮海消防器材有限公司

No Zb201020567

型号规格: SA100/65-1.6

共03页 第03页

序号	检 验 项 目	标 准 要 求	检 验 结 果			
1	外观质量	铸铁件表面应光滑, 涂防锈漆后上部外露部分应涂红色漆、漆膜色泽应均匀, 无龟裂、无明显的划痕和碰伤。铸铜件表面应无严重的砂眼、气孔、渣孔、缩松、氧化夹渣、裂纹、冷隔和穿透性缺陷。	合格			
2	标志检查	在明显处清晰铸出型号、规格、商标或厂名。	合格			
3	连接尺寸 (mm)	D	220 ± 2.80	220.60	220.60	220.60
		D_1	180 ± 0.50	180.20	180.20	180.20
		d_0	$18.0 \begin{smallmatrix} +0.13 \\ 0 \end{smallmatrix}$	18.10	18.10	18.10
		n	8	8	8	8
4	开启高度 (mm)	>50	54			
5	排放余水装置	应装有自动排放余水装置, 在消火栓处于正常使用(全开启)状态时, 不得发生渗漏现象。	合格			
6	阀杆材料及表面处理	阀杆应用低碳钢制成, 表面应镀铬, 或性能不低于镀铬的其他表面处理方法。	合格			
7	接口型式	应用GB3265规定的KWA65外螺纹固定接口。	合格			
8	水压强度	在2.4MPa水压下, 所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。	合格			
9	密封性能	连接部位	在1.6MPa水压下, 保压2min不得有渗漏现象。		合格	
	排放余水装置	在1.6MPa水压下, 保压2min不得有渗漏现象。		合格		
备注: 连接方式法兰式连接。						

国家消防装备质量监督检验中心