



2011000372Z (2011)国认监认字(022)号



检测  
CNAS L0472

No Zb201210293

# 检 验 报 告

受检单位名称 徐州市淮海消防器材有限公司

产品型号名称 MFZ/ABC2型手提式干粉灭火器

检 验 类 别 变更试验




国家消防装备质量监督检验中心

# 国家消防装备质量监督检验中心 检验报告


No Zb201210293

共04页 第01页

产品名称	手提式干粉灭火器	型号规格	MFZ/ABC2
受检单位	徐州市淮海消防器材有限公司	商 标	淮海
生产单位	徐州市淮海消防器材有限公司	检验类别	变更试验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	徐州市淮海消防器材有限公司	受理日期	2012年07月26日
样品数量	8具	生产日期	2012年07月
检验依据	GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》		
检验项目	20℃±5℃喷射性能、灭火性能		
检 验 结 论	<p>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2012年 8 月 23 日</p> </div>		
备 注			

批准: 

审核: 

编制: 

质量  
★  
检验  
印章

国家消防装备质量监督检验中心  
检验报告

No Zb201210293

共04页 第02页

产品标志内容

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. 灭火器的名称、型号和灭火剂的种类: | 手提式干粉灭火器、MFZ/ABC2、ABC干粉灭火剂  |
| 2. 灭火器灭火级别和灭火种类:     | 1A 21B C E  |
| 3. 灭火器执行标准:          | GB4351.1-2005   |
| 4. 灭火器制造商:           | 徐州市淮海消防器材有限公司   |
| 5. 灭火器生产厂:           | 徐州市淮海消防器材有限公司   |
| 6. 灭火器使用温度范围:        | -20℃~+55℃   |
| 7. 灭火器驱动气体名称和数量或压力:  | 氮气 1.2MPa   |
| 8. 灭火器水压试验压力:        | 2.1MPa  |
| 9. 消防产品身份信息标志:       | 无   |
| 10. 再充装说明和日常维护说明:    | <p>用户从灭火器开始设置时就要进行检查,以后要以1季度的间隔进行检查。环境恶劣时,应对灭火器进行更频繁的检查,发现灭火器的压力指示器不在绿线区或一经使用必须送至指定的专业维修单位按有关标准进行维修和再充装,再充装前筒体必须经水压试验,水压试验压力为2.1MPa。</p> <p>灭火器不论已经使用还是未经使用,距出厂年月期满五年,以后每隔二年,必须送至指定的专业维修单位进行水压试验,合格后方可使用。</p> |

产品特性描述

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. 筒(瓶)体容积L:       | 2.35±0.08            |
| 2. 筒(瓶)体外径mm:      | φ110±0.3             |
| 3. 筒(瓶)体材料及最小壁厚mm: | ST12; 1.07           |
| 4. 上、下封头材料及最小壁厚mm: | ST12; 1.07           |
| 5. 筒(瓶)体成形工艺:      | 筒身卷圆,加上下封头,二道环焊,一道纵焊 |
| 6. 筒(瓶)体焊接工艺:      | 二氧化碳保护自动焊            |

国家消防装备质量监督检验中心  
检 验 报 告

No Zb201210293

共04页 第03页

7. 筒(瓶)体防腐工艺: 内部: 除油磷化 外部: 静电喷涂
8. 筒(瓶)体热处理工艺: 无
9. 灭火剂主成分及含量或主要添加剂(混合比): 磷酸二氢铵50%, 硫酸铵25%

产品关键件描述

1. 筒(瓶)体

型号规格: MFZ/ABC2

生产厂: 徐州市淮海消防器材有限公司

2. 器头

型号规格: TM2-75

生产厂: 慈溪市家捷消防阀门有限公司

3. 灭火剂

名称: ABC干粉灭火剂

规格: 磷酸二氢铵50%, 硫酸铵25%

生产厂: 蚌埠市龙泰消防有限公司

# 手提式灭火器检验结果汇总表

生产单位：徐州市淮海消防器材有限公司

№ Zb201210293

产品型号：MFZ/ABC2

共04页 第04页

检验组号	检 验 项 目 名 称		判 定 要 求	检 结 果	验 果
1	20℃±5℃时有效喷射时间	s	≥8	14.2	16.1
	20℃±5℃喷射滞后时间	s	≤5	0	0
	20℃±5℃喷射剩余率	%	≤15	4.9	4.4
	喷射距离	m	≥3.0	3.4	3.3
2	灭B类火试验		21B	灭	灭

以下空白。